

КАРТОЧКА

учета потребления теплоносителя за

Январь 2021

Организация : ООО "Связь-Инвест" Договор № 51854

Кировский район 150/70

Адрес объекта: ул. Шевченко, 20 секции 3И, 3К

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 12280609

Тх.и.=0°C

Qпотр.= Qот.+Qподп.; Qот=G1 (h1-h2); Qподп.=G4 (h4-hхи); Qгвс и Qвент. учтено в Q потр.

Qот = 0,79 Гкал/ч Qв= 0,13 Гкал/ч Qгвс= 0,049 Гкал/ч

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло Qзакр.	Лет.ГВС				подпитка			Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2		tгвс(°C)	Rгвс(Мпа)	Mгвс	Q гвс	t(°C)	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	
25.12.20	95,64	414,39	58,85	413,00	15,37	26,12	3,27	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	24
26.12.20	98,59	374,97	58,91	371,91	15,18	26,81	6,30	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	24
27.12.20	89,92	400,59	56,21	398,04	13,73	27,01	4,42	0,00	0,00	32,60	0,00	0,00	24
28.12.20	87,52	342,97	52,61	339,70	12,21	27,11	3,18	0,00	0,00	49,75	0,06	0,00	24
29.12.20	102,53	381,74	61,00	378,82	16,06	27,22	6,70	0,00	0,00	33,85	0,00	0,00	24
30.12.20	112,40	388,13	65,55	384,40	18,64	27,14	10,66	0,00	0,00	35,54	0,00	0,00	24
31.12.20	112,13	349,81	63,28	345,20	17,50	27,57	10,58	0,00	0,00	35,21	0,00	0,00	24
01.01.21	112,02	380,58	66,62	377,36	17,59	27,90	11,00	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00	24
02.01.21	110,81	381,93	65,65	378,88	17,57	27,88	10,48	0,00	0,00	35,99	0,00	0,00	24
03.01.21	106,33	395,46	64,11	392,99	16,97	27,65	8,18	0,00	0,00	35,18	0,00	0,00	24
04.01.21	104,49	364,07	60,94	361,08	16,11	27,72	7,14	0,00	0,00	34,25	0,00	0,00	24
05.01.21	108,29	404,31	64,91	402,26	17,77	27,51	7,97	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	24
06.01.21	112,33	396,53	66,41	394,24	18,47	27,61	9,81	0,00	0,00	35,59	0,00	0,00	24
07.01.21	111,81	419,60	67,70	417,59	18,77	27,21	9,06	0,00	0,00	35,72	0,00	0,00	24
08.01.21	106,13	377,46	63,03	375,06	16,54	27,27	6,83	0,00	0,00	55,74	0,04	0,00	24
09.01.21	103,84	325,01	58,33	321,91	15,02	27,51	5,62	0,00	0,00	33,60	0,00	0,00	24
10.01.21	109,91	412,84	65,32	410,84	18,61	27,34	7,53	0,00	0,00	35,40	0,00	0,00	24
11.01.21	115,94	387,49	67,71	384,90	19,01	27,94	10,80	0,00	0,00	36,38	0,00	0,00	24
12.01.21	118,37	418,29	69,94	415,83	20,55	27,10	10,34	0,00	0,00	36,34	0,00	0,00	24
13.01.21	119,08	436,65	71,04	434,09	21,31	26,38	9,37	0,00	0,00	36,15	0,00	0,00	24
14.01.21	119,10	429,53	70,62	427,12	21,16	26,53	9,61	0,00	0,00	36,02	0,00	0,00	24
15.01.21	108,59	397,45	64,37	394,41	17,86	27,85	8,92	0,00	0,00	56,18	0,05	0,00	24
16.01.21	97,13	369,48	57,79	366,37	14,76	29,94	8,26	0,00	0,00	35,30	0,00	0,00	24
17.01.21	93,11	384,12	56,53	381,16	14,24	28,32	3,64	0,00	0,00	33,32	0,00	0,00	24
18.01.21	103,08	414,78	62,65	412,15	17,10	27,81	5,85	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	24
19.01.21	109,16	389,20	64,02	385,99	17,87	28,18	8,77	0,00	0,00	35,10	0,00	0,00	24
20.01.21	105,84	363,84	61,61	359,87	16,42	28,19	7,71	0,00	0,00	34,23	0,00	0,00	24
21.01.21	110,02	392,00	64,89	389,39	17,97	27,87	8,25	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	24
22.01.21	114,33	383,86	66,58	380,92	18,62	27,75	9,52	0,00	0,00	35,03	0,00	0,00	24
23.01.21	114,54	410,77	66,93	408,29	19,80	26,01	6,13	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	24
24.01.21	109,89	433,21	66,19	430,82	19,19	26,56	6,19	0,00	0,00	34,30	0,00	0,00	24
25.01.21	95,95	378,63	58,79	375,99	14,39	27,40	3,02	0,00	0,00	55,08	0,13	0,01	24
ИТОГО	106,84	12499,69	63,41	12410,58	552,36	27,45	7,66	0,00	0,00	37,27	0,28	0,01	768

Qпотр.= 552,37 Гкал Qгвс= 0,00 Гкал Qподп.= 0,01 Гкал
Qотоп.= 552,36 Гкал Qвс= 0,00 Тонн Gподп.= 0,28 Тонн

Ответственный представитель потребителя:

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации:

КАРТОЧКА

учета потребления теплоносителя за

Январь 2021

Организация : **ООО "Связь-Инвест"**

Договор № **51854**

Кировский район

150/70

Адрес объекта: **ул. Бажова, 68 (секции 3Д, 3Е, 3Ж)**

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 11130409

Qотт=1,1893 Гкал/ч; Qв=0,3491 Гкал/ч; Qгвс=0,0768 Гкал/ч

Qпотр.= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи)+Qподп.; Qподп.=Gподп.(hподп.-hх.и);

Qгвс учтено в Q потр. Тх.и.=0°C

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Лет.ГВС					подпитка			Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2	Qзакр.	trвс(°C)	Prвс	Mгвс	Q гвс	t(°C)	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	
25.12.20	97,47	479,01	55,01	476,24	20,55	36,37	2,04	0,00	0,00	49,79	0,18	0,01	24
26.12.20	100,14	436,44	54,62	432,04	20,21	37,22	4,12	0,00	0,00	49,92	0,26	0,01	24
27.12.20	91,10	464,75	52,30	460,75	18,29	36,94	1,31	0,00	0,00	48,13	0,30	0,01	24
28.12.20	89,20	418,02	50,33	413,91	16,53	36,64	1,05	0,00	0,00	46,15	0,27	0,01	24
29.12.20	104,65	452,85	57,23	448,73	21,79	36,68	4,92	0,00	0,00	51,96	0,16	0,01	24
30.12.20	114,88	454,11	61,16	449,41	24,84	38,64	14,18	0,00	0,00	54,86	0,22	0,01	24
31.12.20	114,44	417,81	58,29	412,45	23,90	39,26	12,18	0,00	0,00	53,05	0,23	0,01	24
01.01.21	114,32	436,38	60,87	431,03	23,78	39,70	12,58	0,00	0,00	55,08	0,22	0,01	24
02.01.21	112,97	445,26	60,56	439,82	23,77	39,89	12,53	0,00	0,00	55,04	0,23	0,01	24
03.01.21	108,30	463,99	59,45	458,91	23,11	39,63	9,07	0,00	0,00	53,35	0,27	0,01	24
04.01.21	106,51	435,64	56,89	429,83	22,02	39,45	6,06	0,00	0,00	52,22	0,18	0,01	24
05.01.21	110,54	477,27	60,35	471,35	24,41	39,84	8,66	0,00	0,00	54,82	0,22	0,01	24
06.01.21	114,61	474,73	62,00	468,82	25,47	40,40	12,93	0,00	0,00	55,44	0,18	0,01	24
07.01.21	113,81	494,94	62,44	489,31	25,91	40,47	13,16	0,00	0,00	56,45	0,27	0,01	24
08.01.21	108,06	439,81	58,03	434,64	22,43	39,95	6,98	0,00	0,00	52,43	0,27	0,01	24
09.01.21	105,96	387,19	54,24	383,01	20,31	39,30	1,88	0,00	0,00	49,82	0,18	0,01	24
10.01.21	112,14	486,60	60,98	480,91	25,38	39,61	6,65	0,00	0,00	55,08	0,22	0,01	24
11.01.21	118,46	458,15	62,25	452,21	26,29	40,53	13,48	0,00	0,00	56,03	0,22	0,01	24
12.01.21	120,78	456,49	64,22	450,98	26,33	41,07	15,64	0,00	0,00	57,94	0,22	0,01	24
13.01.21	121,50	478,95	64,27	473,41	27,96	41,07	14,20	0,00	0,00	57,25	0,24	0,01	24
14.01.21	121,44	476,56	63,76	472,58	27,94	41,27	12,60	0,00	0,00	57,40	0,28	0,02	24
15.01.21	110,24	464,91	59,47	462,04	23,90	40,69	4,89	0,00	0,00	54,51	0,27	0,01	24
16.01.21	98,56	411,42	52,95	408,55	18,99	39,36	1,03	0,00	0,00	48,54	0,31	0,01	24
17.01.21	94,84	442,81	52,40	440,05	18,99	37,98	1,00	0,00	0,00	47,42	0,13	0,01	24
18.01.21	105,41	489,11	58,98	485,95	23,02	38,46	1,28	0,00	0,00	52,47	0,23	0,01	24
19.01.21	111,20	459,59	60,06	455,88	23,85	39,50	1,87	0,00	0,00	53,58	0,22	0,01	24
20.01.21	107,90	432,18	57,62	428,41	22,07	39,45	1,34	0,00	0,00	52,45	0,21	0,01	24
21.01.21	112,32	476,83	61,46	471,56	24,69	39,83	2,13	0,00	0,00	55,49	0,19	0,01	24
22.01.21	116,69	461,83	62,91	456,56	25,33	39,95	5,08	0,00	0,00	56,80	0,22	0,01	24
23.01.21	116,91	520,39	64,93	515,92	27,50	40,67	6,85	0,00	0,00	57,75	0,18	0,01	24
24.01.21	111,64	531,71	62,95	527,65	26,28	40,49	3,99	0,00	0,00	56,48	0,32	0,02	24
25.01.21	96,80	380,58	53,69	377,57	16,49	39,38	1,01	0,00	0,00	46,94	0,32	0,02	24
ИТОГО	108,87	14606,31	58,96	14460,48	742,33	39,37	6,77	0,00	0,00	53,27	7,42	0,35	768

Qпотр.= **742,68** Гкал Qгвс= **0,00** Гкал Qподп.= **0,35** Гкал
 Qотоп.= **742,33** Гкал Gгвс= **0,00** Тонн Gподп.= **7,42** Тонн

Ответственный представитель потребителя:

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации: