

КАРТОЧКА
учета потребления теплоносителя
 Договор № 51854
 150/70

Январь 2021

Организация : ООО "Связь-Инвест"

Кировский район

Qот =0,703 Гкал/ч

Qв=0,2189 Гкал/ч

Qгвс=0,1012 Гкал/ч

Адрес объекта: ул. Кузнечная, 79 секция А и Б

Теплорегистратор КАРАТ мод. 2001-01 № 00471107

Qпотр.= G1(h1-hхи)-G2(h2-hхи)+Qподп.; Qподп.=Gподп.(h2-hх.и); Тх.и.=0°С

Qгвс учтено в Q потр.

2-х трубный ввод; независимая; гвс-закрытый водоразбор

Дата	подающий трубопровод		обратный трубопровод		Тепло Qзакр. Гкал	Лет.ГВС						подпитка		Время работы прибора
	t1(°C)	M1	t2(°C)	M2		гвс1(°C)	Мгвс1	Q гвс1	гвс2(°C)	Мгвс2	Q гвс2	M	Q	
	ср/сут	тн	ср/сут	тн		ср/сут	тн	Гкал	ср/сут	тн	Гкал	тн	Гкал	
25.12.20	96,89	384,93	58,80	387,67	14,53	41,06	0,00	0,00	40,24	0,00	0,00	0,12	0,03	24
26.12.20	99,89	280,80	53,26	281,27	13,13	42,31	0,00	0,00	41,30	0,00	0,00	0,19	0,04	24
27.12.20	90,80	311,34	51,94	312,04	12,10	41,69	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	0,07	0,03	24
28.12.20	89,06	305,39	50,55	305,96	11,73	41,09	0,00	0,00	40,05	0,00	0,00	0,24	0,04	24
29.12.20	104,14	302,57	57,13	302,86	14,18	42,00	0,00	0,00	40,97	0,00	0,00	0,22	0,04	24
30.12.20	114,76	315,34	63,21	316,22	16,30	43,79	0,00	0,00	42,86	0,00	0,00	0,12	0,05	24
31.12.20	114,26	325,81	64,73	327,01	17,25	45,49	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	16,28	0,04	24
01.01.21	114,25	353,93	68,88	355,69	17,71	46,51	0,00	0,00	45,62	0,00	0,00	24,52	0,03	24
02.01.21	112,85	365,30	69,39	367,06	16,35	47,08	0,00	0,00	46,14	0,00	0,00	6,89	0,03	24
03.01.21	108,27	373,94	67,69	375,65	15,11	47,03	0,00	0,00	46,17	0,00	0,00	0,15	0,03	24
04.01.21	106,48	356,05	66,09	357,45	14,37	46,88	0,00	0,00	45,88	0,00	0,00	0,15	0,04	24
05.01.21	110,37	380,75	69,15	382,39	15,70	47,25	0,00	0,00	46,45	0,00	0,00	0,10	0,04	24
06.01.21	114,54	376,80	71,02	378,19	16,39	48,11	0,00	0,00	47,18	0,00	0,00	0,14	0,03	24
07.01.21	113,81	400,56	71,91	402,09	16,75	48,65	0,00	0,00	47,68	0,00	0,00	0,16	0,04	24
08.01.21	108,01	358,07	67,10	359,01	14,59	47,71	0,00	0,00	46,94	0,00	0,00	0,15	0,05	24
09.01.21	105,95	309,10	63,64	310,14	13,08	47,08	0,00	0,00	46,01	0,00	0,00	0,18	0,11	24
10.01.21	111,97	355,32	68,07	356,36	15,61	47,38	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,11	0,11	24
11.01.21	118,28	332,06	69,98	332,99	16,10	48,46	0,00	0,00	47,75	0,00	0,00	0,23	0,08	24
12.01.21	120,73	382,04	73,74	383,32	17,93	49,65	0,00	0,00	48,27	0,00	0,00	0,09	0,07	24
13.01.21	121,39	405,19	75,15	406,61	18,77	50,15	0,00	0,00	49,04	0,00	0,00	0,13	0,18	24
14.01.21	121,37	399,32	74,60	400,61	18,71	50,11	0,00	0,00	48,90	0,00	0,00	0,19	0,18	24
15.01.21	110,30	365,92	68,13	367,03	15,40	48,66	0,00	0,00	47,59	0,00	0,00	0,19	0,18	24
16.01.21	98,56	337,87	61,06	338,96	12,68	47,22	0,00	0,00	44,91	0,00	0,00	0,21	0,17	24
17.01.21	94,80	351,11	59,39	352,29	12,38	45,54	0,00	0,00	44,47	0,00	0,00	0,11	0,18	24
18.01.21	104,99	382,26	66,13	383,30	14,94	46,04	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,07	0,37	24
19.01.21	111,10	336,27	66,05	337,35	15,14	47,10	0,00	0,00	46,24	0,00	0,00	0,19	0,19	24
20.01.21	107,78	310,85	62,59	311,66	14,08	47,06	0,00	0,00	46,01	0,00	0,00	0,13	0,15	24
21.01.21	112,10	348,65	66,55	349,48	15,89	47,47	0,00	0,00	46,47	0,00	0,00	0,12	0,44	24
22.01.21	116,51	328,69	67,46	329,53	16,15	48,04	0,00	0,00	47,05	0,00	0,00	0,17	0,93	24
23.01.21	116,82	417,29	72,58	418,25	18,52	48,68	0,00	0,00	47,64	0,00	0,00	0,11	0,36	24
24.01.21	111,69	425,77	70,01	426,65	17,78	48,65	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00	0,19	0,29	24
25.01.21	97,91	308,32	56,12	308,44	12,02	46,55	0,00	0,00	45,15	0,00	0,00	0,23	0,22	24
ИТОГО	108,77	11287,61	65,38	11323,53	491,37	46,58	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	52,15	4,77	768

Qпотр.= 496,14 Гкал
 Qотоп.= 491,37 Гкал

Qгвс= 0,00 Гкал
 Gгвс= 0,00 Тонн

Qподп. 4,77 Гкал
 Gподп. 52,15 Тонн

Ответственный представитель потребителя:

8-912-283-73-75

Представитель энергоснабжающей организации: